
Montage- und Bedienungseinleitung

PRIODOOR ETX WANDUNG

| | |
|--|----|
| DE – Montage- und Bedienungsanleitung | 1 |
| EN – Installation and Operating Manual | 12 |

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges PRIORIT - Produkt entschieden.

Vielen Dank.

Damit wir Ihnen eine perfekte Funktion des gesamten Systems gewährleisten können, beachten Sie bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung sorgfältig.

Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen.

Technische Änderungen, die einer Verbesserung unseres Produktes dienen, oder die durch gesetzliche Änderungen hervorgerufen werden, behalten wir uns ausdrücklich vor – auch ohne gesonderte Ankündigung.

Diese Bedienungs-/Montageanleitung darf – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung durch die PRIORIT AG nachgedruckt oder vervielfältigt werden.

PRIORIT AG, 63457 Hanau

Tel.: 06181 3640-0, Fax: 06181 3640-210,

E-Mail : info@priorit.de , www.priorit.de

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------------------|----|
| Montageanleitung Wandung..... | 4 |
| Mögliche Montagevarianten | 7 |
| Montage bei geteilten Wandungen..... | 8 |
| Montagebeispiel | 9 |
| Montageanleitung Deckenaufleger..... | 10 |
| Montageanleitung Kabelschott | 11 |


Montageanleitung Wandung

Diese Montageanleitung gilt für 3- und 4-seitige Wandungen.

Bei 3-seitigen Wandungen entfällt das Bodenelement.


Wandungen dessen Höhe > 1500mm und Tiefe > 400mm ist, sind in der Tiefe geteilt.

Näheres auf Seite 8.




Zylinderstifte in die entsprechenden Bohrungen in den Wandungsseiten einstecken.


Die Zylinderstifte dienen als Positionierungshilfe beim Zusammenbau der Wandung.



Wandungselemente zusammenlegen und dabei Deckel und Boden auf die Zylinderstifte, auf Kantenbündigkeit achten. Die Seitenelemente sind mit Bohrungen versehen, in Deckel und Boden müssen Vorbohrungen erstellt werden. Verwenden Sie hierzu einen Bohrer mit \varnothing 5mm und passen Sie die Bohrtiefe der Schraubenlänge der mitgelieferten Schrauben an.




Senkkopfschrauben durch die Wandungsseiten in die Vorbohrungen in Deckel und Boden eindrehen.



„Innenmaß Wandung = Abstandsmaß Montagewinkel außen“

Montieren Sie die Montagewinkel unter Verwendung des mitgelieferten Befestigungsmaterials.

Achten Sie beim Montieren der Montagewinkel darauf, dass diese lot- und waagrecht montiert werden müssen.




Brandschutzdichtung



vorkomprimiertes
Dichtungsband

Auf der Rückseite der Wandung die Brandschutzdichtung umlaufend, mittig auf die Kanten aufkleben.

Das vorkomprimierte Dichtungsband ebenfalls umlaufend an die rückseitigen Außenkanten kleben.





Senkkopfschraube 4,5 x 30 mm

4-seitige Wandung über die Montagewinkel stützen und die Wandung mit den Montagewinkeln verschrauben.


3-seitige Wandung auf den Boden aufstellen.

Mögliche Montagevarianten

Bitte Schraubenlänge beachten!



Montage bei geteilten Wandungen




Bei in der Tiefe geteilten Wandungen setzen Sie die einzelnen Elemente für (Seiten, Deckel und Boden) zusammen und verbinden diese mit Hilfe der Verbinder.

Füllen Sie die verbleibenden Hohlräume mit den Mineralfaserstopfen aus und decken Sie abschließend die Öffnungen mit dem Abdeckblech ab.


Fahren Sie nun mit der Montage, wie auf Seite 4 beschrieben, fort.

Montagebeispiel





Einbaubeispiel :

Türelement in die Wandungsöffnung einsetzen und umlaufend bündig zur Vorderkante ausrichten, anschließend mit Zwingen fixieren.



Durch die vorgegebenen Befestigungspunkte in der Zarge Vorbohrungen \varnothing 5mm erstellen.
Die Tiefe der Vorbohrungen richtet sich nach den mitgelieferten Schrauben.
Abschließend die Zarge mit der Wandung verschrauben.

Montageanleitung Deckenaufleger



Ab einer Wandungstiefe von 200 mm werden Deckenaufleger mitgeliefert, die wie dargestellt und wie folgt montiert werden müssen.


Bei 4-seitiger Wandung → 4 Stück Deckenaufleger

Bei 3-seitiger Wandung → 2 Stück Deckenaufleger

- Deckenaufleger in den Ecken der Wandung positionieren
- Vorbohrungen $\text{Ø } 3,5 \text{ mm}$ x Einschraubtiefe + 2 mm in den Seitenelementen der Wandung erstellen, Deckenaufleger mittels mitgeliefertem Befestigungsmaterial verschrauben

Montageanleitung Kabelschott

- Ausschnitt in Element erstellen (z.B. mit einer Stichsäge)
- Schraubleisten Bohren und Senken
- Schraubleisten mit Kabelschott und Element verschrauben



Instructions for Assembly and Use

PRIODOOR ETX WALL UNITS

Dear Customer,

Thank you for choosing a high-quality PRIORIT product.

In order to guarantee the perfect function of the overall system, please take careful note of the following instructions for use.

We cannot provide any warranty in case of non-observance.

We expressly reserve the right to make technical modifications which serve to improve our product or which are necessitated by changes in the law. These may be made without any separate announcement.

These instructions for assembly and use may not be reprinted or duplicated either wholly or in part without written authorisation from PRIORIT AG.

PRIORIT AG, 63457 Hanau
Tel.: 06181 3640-0, Fax: 06181 3640-210,
Email: info@priorit.de, www.priorit.de

Table of Contents

| | |
|---|----|
| Wall unit assembly instructions | 15 |
| Possible fitting variants | 18 |
| Assembly of split wall units | 19 |
| Example assembly | 20 |
| Ceiling support mounting instructions | 21 |
| Cable box assembly Instruction | 22 |


Wall unit assembly instructions

These assembly instructions apply to 3- and 4-sided wall units.

The base element is not required for 3-sided wall units.


Wall elements which are higher than 1500mm and deeper than 400mm are divided.

Details on page 8.




Press the dowel pins into the corresponding boreholes in the side of the wall unit.


The dowel pins serve as a positioning aid when assembling the wall unit.



Put together the wall unit elements whilst taking note of the dowel pins and checking that the edges are flush. The side elements have boreholes; pilot holes must be drilled in the top and bottom. Use an Ø 5mm bit and drill the holes to fit the length of the bolts provided.




Screw in the hexagonal bolts through the sides of the wall unit into the pilot holes in the top and bottom.



Wall unit inner dimensions = outer mounting bracket distance measurement

Fit the mounting bracket using the fixing materials provided.

Please note that the mounting bracket must be fitted perpendicularly and horizontally.




Brandschutzdichtung



vorkomprimiertes
Dichtungsband

Affix the fire sealing in the centre around the circumference of the rear of the wall unit and on the edges.

Also affix the pre-compressed sealing tape around the circumference to the rear outer edges.





Senkkopfschraube 4,5 x 30 mm

Put the 4-sided wall unit over the mounting bracket and screw the wall unit to the mounting bracket.


Assemble the 3-sided wall unit on the floor.

Possible fitting variants

Please bear the length of bolts in mind!



Assembly of split wall units




With wall units which are divided in depth, assemble the individual elements (side, top and bottom) and connect them using the connectors.

Fill in the remaining cavities with mineral fibre filling and then cover the openings with the cover plate.


Now continue with assembly as described on page 4.

Example assembly



Example installation:

Place the door element into the wall opening and adjust it flush to the front edge all round. Then fix with clamps.





Make \varnothing 5mm pilot holes through the pre-drilled fixing points in the frame.

The depth of the pilot holes depends on the bolts provided.

Then screw the frame to the wall unit.

Ceiling support mounting instructions



As from a wall depth of 200 mm, ceiling supports are supplied which must be installed as shown and as follows.


With four-sided walls → 4 ceiling supports

With three-sided walls → 2 ceiling supports

- Position ceiling support in the corners of the wall
- Pre-drill holes of $\text{Ø } 3.5 \text{ mm}$ x screw-in depth + 2 mm in the side elements of the wall; screw on ceiling support with the fixing materials supplied

Cable box assembly Instruction

- Ausschnitt in Element erstellen (z.B. mit einer Stichsäge)
- Schraubleisten Bohren und Senken
- Schraubleisten mit Kabelschott und Element verschrauben



| | |
|--|--|
| Zylinderstift 5 mm | 5 mm cylindrical pin |
| Brandschutzdichtung | Fire protection seal |
| Senkkopfschraube 6 x 120 mm | 6/120 mm bolt |
| vorkomprimiertes Dichtungsband | Pre-compressed sealing tape |
| Universal Rahmendübel | Universal frame dowel |
| Senkkopfschraube 4,5 x 30 mm | 4.5 x 30 mm countersunk bolt |
| laut Zulassung Dübel | Dowel in accordance with approval |
| Verbinder | Connector |
| Mineralfaserstopfen | Mineral fibre plug |
| Abdeckblech | Cover plate |
| Unterlegscheibe D14, D7,4 mm | Ø 14, Ø 7.4 washer |
| Panheadschraube 6 x 70 mm | 6 x 70 mm Panhead bolt |
| Ausschnitt in Element erstellen (z.B. mit einer Stichsäge) | Cut a hole in the element (e.g. with a jigsaw) |
| Schraubleisten Bohren und Senken | Drill and countersink screw strip |
| Schraubleisten mit Kabelschott und Element verschrauben | Bolt screw strips to cable box and element |
| Senkkopfschraube 4,5 x 70 | 4.5x70 countersunk head bolt |
| Ø 5 Durchgangsbohrung | Ø 5 through hole |
| Ø 10 Senkung | Ø 10 countersink |
| Senkkopfschraube 4,5 x 80 | 4.5x80 countersunk head bolt |
| Ø 3,5 x Einschraubtiefe + 2 mm | Ø 3.5x thread depth + 2 mm |
| Deckenaufleger | Ceiling support |
| Panheadschraube 4,5 x 70 | 4,5 x 70 Panhead bolt |