

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

10 1 **PRIODOOR NK TUN**
Notrufkabinentür

Druck- und sogstabile Tür zum Einbau in Notrufstationen aus bauseitigen Betonbauteilen. Ausführung gemäß Richtlinie 2004/54/EG, RABT, ZTV-ING Teil 5. Die Konstruktion berücksichtigt die speziellen Anforderungen für die betriebstechnische Ausstattung von Straßentunneln und eignet sich als Feuerschutzabschluss für den Funktionserhalt von elektrischen Sicherheitsanlagen.

Funktion

- Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig
- T 90 Klassifizierung
- Rauchdicht und dauerfunktionsgeprüft
- Schutzart entsprechend IP 54
- Druck- / sogstabil bis 1000 Pa
- Schutzklasse I

Aufbau

- Einflügeliger Feuerschutzabschluss mit Blockzarge
- Türblatt aus Vollmaterial mit Edelstahloberfläche außen
- F 90 Glas bis zu max. 45% der Türfläche
- Verstellbare Edelstahlbänder und Mehrfallenschloss
- Tür selbstschließend mit gedämpften Zahntriebürschließer
- EN-genormte Türdrückergarnitur in Edelstahl
- Kennzeichnung mit Piktogrammen gemäß RABT
- Überwachbarer Türzustand durch induktiven Näherungsschalter, 90° drehbar
- Potentialausgleich

Materialgüte

- Baustoff klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Baustoff ist chemisch hochbeständig, fest, stabil und feuchtigkeitsbeständig
- Oberfläche einseitig außen in Edelstahl 1.4571, Materialgüte nach ZTV-ING Teil 5, Anforderungsklasse I;
- Oberfläche Bandseite pulverbeschichtet, RAL 2009
- Verkehrsorange
- Türbeschläge in Edelstahl 1.4571

Lieferumfang

- Tür PRIODOOR NK TUN
- Montage- und Bedienungsanleitung

Optionen

- Sondergrößen auf Anfrage

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Element-Außenmaße
(H x B) in mm:

Rohbauöffnungsmaß
(H x B) in mm:

Oberfläche:

Gewicht:

Wandart:

Türanschlag (DIN L / DIN R):

Abmessungen Glaselemente
(H x B) in mm:

Türanlage Gesamtmaß in mm:

Optionen:

Typ: PRIODOOR NK TUN

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: 06181 / 3640 0
Fax : 06181 / 3640 230